

## FLEXIT VENTILASJONSANLEGG

**I hus 4 og 5 er det installert Flexit ventilasjonsanlegg.  
I skapet over kjøkkenvifta sitter det 2 filtre som må skiftes med jevne mellomrom. Flexit anbefaler at de skiftes minst en gang i året.**

**For å åpne skapet må du bruke en skarp kniv for å løsne silikon, som montøren har brukt for å feste den i toppen. ( Det er unødvendig å feste den på nytt.)**

**Filtre kan bestilles på [www.flexit.no](http://www.flexit.no) eller [post@flexit.no](mailto:post@flexit.no).  
De kan også kontaktes på telefon 69810000.**

**Artikkelnummeret på våre filtre er 12328.**

**Du kan også få tilsendt støvsugerposer hos Flexit. Artikkelnummer 03124.**

**Vær forberedt på en overraskelse hvis du ikke har skiftet filtre før.**

**Lykke til!!!!**

**Hilsen Elin i 11C**